




# 203-ე სკოლა

## რამდენად ენერგოეფექტურია ეს შენობა?

კატეგორია: პროფესიული სკოლა  
სამუშაო საათების რაოდენობა: 8760h

ფართობი (მ<sup>2</sup>): 5450m<sup>2</sup>  
აშენების წელი: 1961




### რა გადაწყვეტილება იქნა განხორციელებული?



ძირითადი შენობის სახურავზე დამონტაჟდა 8 ერთეული 200 ლიტრიანი მზის კოლექტორი, ხოლო სასაბავშვო შენობის სახურავზე - 2 ერთეული 200 ლიტრიანი მზის კოლექტორი. მზის კოლექტორები მიუერთდა არსებულ წყალმომარაგების სისტემას. მზის ენერგიით მიღებულმა ცხელმა წყალმა ჩაანაცვლა ელექტროგამაცხელებელი მოწყობილობებით მიღებული ცხელი წყალი.



ინვესტიციის მოცულობამ შეადგინა 69,205 ლარი. ენერგო დანახარჯები საშუალოდ წლიურად შემცირდა 30%-ით, რაც თანხობრივად დაახლოებით 20,000 ლარის ტოლია. ინვესტირების უკუგების პერიოდი შეადგენს 4 წელს.



ენერგოეფექტურობის ცენტრი  
საქართველო  
საკონტაქტო პირი - თენგიზ ივანიძე  
ტელ 32 242540/41/42  
www.eecgeo.org



www.display-campaign.org